## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 7 г. Павлово

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Педагогический персонал*** | | | | | |
| 20.002.01. Учитель (химии) | Установить на рабочий стол с ПЭВМ источник местного искусственного освещения – лампу настольную | Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на рабочем месте. | октябрь 2019г | | выполнено |
| | Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Лаборантской химии путем монтажа дополнительных потолочных либо настенных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с лампами накаливания на двухламповые либо четырехламповые светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на их светодиодные аналоги | | декабрь 2019г | | выполнено |
| | Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. посл. изм. и доп.). | Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству. | постоянно | | выполнено |
| 20.002.04. Учитель (физкультуры) | Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении тренерской установкой дополнительного потолочного светильника, аналогичного имеющимся, разместив его непосредственно над рабочим столом с компьютером. Установить на рабочий стол с ПЭВМ источник местного искусственного освещения – лампу настольную | Обеспечение требуемых значений искусственной освещенности в помещении Тренерской. | декабрь 2019г | | выполнено |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.002.06. Учитель (математики) | Разместить имеющиеся в учебном кабинете №30 светильники местного освещения, предназначенные для освещения классной доски, выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. | Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на классной доске. | декабрь 2019 г. | | выполнено |
| 20.002.07. Учитель (русского языка и литературы) | Разместить имеющиеся в учебном кабинете №27 светильники местного освещения, предназначенные для освещения классной доски, выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. | Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на классной доске. | январь 2020 г. | | выполнено |
| 30.002.01. Учитель (начальных классов) | Разместить имеющиеся в учебном кабинете №7 светильники местного освещения, предназначенные для освещения классной доски, выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. | Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на классной доске. | январь 2020 г. | | выполнено |
| **МБОУ СШ № 7 г. Павлово / Педагогический персонал** | Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. | Выполнение требований ст.212 ТК РФ. | | | |

Дата составления: 13.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор школы | | Михалкина М. Н. | 16.09.2019 |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заведующая хозяйством, ответственный по охране труда | | Семикова Н. В. | 16.09.2019 |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
| Преподаватель-организатор ОБЖ | | Ларцева В. В. | 16.09.2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Учитель математики | | Краюшкина О. Н. | 16.09.2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Библиотекарь, председатель профсоюзного комитета | | Леонова А. Г. | 16.09.2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51 | | Брайцева Т. А. | 16.09.2019 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| 37 | | Брайцева Е. А. | 16.09.2019 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |